



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
 www.nsoпb.рф, e-mail:nsoпb@nsoпb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.135/3.Н.00239
(номер сертификата соответствия)

025173
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Азбука Фасада", ОГРН 1095050010505
 141205, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Луговая ул, дом № 47А,
 Россия, тел. +7(495) 505-39-42

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "Азбука Фасада"
 141205, Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Луговая ул, дом № 47А,
 Россия, тел. +7(495) 505-39-42

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
 "Гильдия Качества", ОГРН 1117746468399 свидетельство о подтверждении
 компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.135/3 от 18.12.2014 г.,
 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4, корп.12, тел. +7(906)
 795-71-65.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия из пенополистирола с акриловым или
 полимерцементным защитно-декоративным покрытием
 толщиной 1-3мм (карнизы, молдинги, наличники,
 плинтусы, камни рустовые и замковые, пилястры,
 колонны, подоконники, откосы, балюстрады,
 наверхия, термопанели, панели, скорлупы для труб и
 прочие объемные, фигурные изделия).
 ТУ-5772-001-63533826-2015. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 7200
 код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96,
 ГОСТ 12.1.044-89 (пп. 4.18, 4.20)
 (См. приложение – бланк № 002757)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № СД16-01-26/1 от 26.01.2016г. ООО "Гильдия
 Качества", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ
 ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.127/3 от 18.12.2014 г, 115088, г. Москва, ул.
 Шарикоподшипниковская, д.4, корп.12

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

заявка-декларация № 320 от 30.12.2015г. Сертификат системы
 менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК
 RU.ОС05.К04702 от 30.12.2015 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест»
 номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.01.2016 г. по 25.01.2019 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Г. Лукьянова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.Н. Ласточкина



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР.135/З.Н.00239
(номер сертификата соответствия)

002757
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – чрезвычайно опасные (Т4)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Г. Лукьянова

Н.Н. Ласточкина